

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мытищи
(место составления акта)

"30 " октября 2018 г.
(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 175-020**

По адресу/адресам: Московская область, г. Мытищи, дер. Беяниново, ул.
Московская, д. 19; (место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой Ольги Вячеславовны
о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 5485-20
от 28.09.2018 года.(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №29»**
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 1 час
"17" октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00мин. Продолжительность 4 часа
"30" октября 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в г.о
Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ №29 Кравченко Н.Г. 28.09.2018 года в 14.35

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна - старший специалист I разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ №29 Кравченко Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Территория.

Имеется самостоятельный участок площадью 1,5 га. Ограждение территории - металлический забор. Зонирование участка: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона отсутствует, хозяйственная. Въезд на хозяйственную зону отдельный. Наружное освещение территории обеспечено.

- Спортивное ядро не организовано, спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, для игр в ручной мяч) отсутствуют, что является нарушением п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».
- Поле для игровых видов спорта и беговая дорожка покрыты асфальтом, что травмоопасно. Отсутствует синтетическое и полимерное покрытие, которое изготовлено из материалов, безвредных для здоровья детей, что является нарушением требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».

Количество классов всего: 34 класса;

Из них:

начальное звено – 14 классов;

среднее звено – 15 классов;

старшее звено - 4 класса;

Количество учащихся всего – 805 (по проекту расчетная вместимость - 550 учащихся).

Из них :

начальное звено - 398 детей;
среднее звено – 346 ребенка;
старшее звено – 61 ребенок;

- Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость образовательного учреждения, предусмотренного проектом на 650 человек, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».
- Соответственно площадь на одного учащегося ниже нормируемой, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Количество сотрудников- 72 человека;
Укомплектованность штата (%)- 100%;
Вакансии: нет

Здание 4-х этажное, год постройки 2003. Имеются 2 спортивных зала, музыкальный зал (диско-зал), зимний сад, актовый зал, классные кабинеты (37 кабинетов), кабинет информатики, химии, физики, технологии, туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже.

На I-ом этаже расположена централизованная раздевалка (функционирует по принципу самообслуживания).

- Отсутствуют ячейки для обуви, что является нарушением требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».

Учащиеся начальных классов обучаются в закреплённых кабинетах, среднего и старшего звеньев – по классно-кабинетной системе.

Кабинет химии расположен на 4 этаже, оборудован вытяжным шкафом. В лаборантской имеются шкафы для хранения химических веществ, аптечка первой помощи, инструкции и т.д.

Кабинет информатики расположен на 4 этаже, количество рабочих мест с ПЭВМ – 21.

Кабинет технологии (трудоу обучения девочек) расположен на 3 этаже. Виды деятельности – машиноведение, материаловедение, конструирование, работа с тканью, рукоделие, кулинария. Оборудование: ученические столы, стулья, электрические швейные машины, плиты, холодильное оборудование.

В школе имеется два спортивных зала, расположены на I этаже.

Спортзал № 1. При спортзале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, в состав которых входят душевые и санузлы, тренерская совместно с инвентарной. В спортзале окна ограждены сеткой, отопительные приборы – деревянными решётками.

Спортзал № 2 (малый спортзал). Используется для проведения уроков физкультуры в начальном звене и для занятий секций.

- В малом спортивном зале требуется ремонт, стены, потолок не ровные, с дефектами, с отслоившейся краской, не позволяющим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Санузлы для девочек и мальчиков расположены на каждом этаже, по 1 парной секции. Санитарно - техническое состояние, в основном, удовлетворительное.

- В холле 4 этажа пол неровный, с буграми, что приводит к появлению механических повреждений и дефектов, что является нарушением требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».

В ходе проведения плановой выездной проверки были произведены лабораторные исследования микроклимата и световой среды. При проведении экспертизы результатов лабораторных исследований параметров микроклимата и освещенности в МБОУ СОШ № 29 установлено: измерения проведены помощником врача по общей гигиене лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Соколовой Г.И., старшего специалиста 1-го разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи УРПН по Московской области Третьяковой Ю.М. в присутствии директора МБОУ СОШ № 29 Кравченко Н.Г. Согласно протоколу измерений коэффициент пульсации в кабинете № 421 информатики в плоскости Г-0,8 составил у 1-го стола ПЭВМ- $16,0 \pm 1,85\%$, у 10-го стола ПЭВМ - $14,0 \pm 1,62\%$, в кабинете № 225- у 1-ой парты у окна $12,0 \pm 1,39\%$, 1-ой парты в 3-м ряду - $16,2 \pm 1,37\%$, в кабинете № 101 последняя парта в 3-м ряду : $11,4 \pm 1,32\%$, первая парта в 3-м ряду - $12,2 \pm 1,41\%$, в процедурном кабинете № 116- $11,2 \pm 1,29\%$ (при величине допустимого уровня не менее 10%). В кабинете № 117- $26,0 \pm 3,00\%$ (при величине допустимого уровня не менее 15%). Температура воздуха на высоте 0,1-1,0 м от пола в кабинете № 117,116 составила $25,1 \pm 0,23$, $24,8 \pm 0,23$ C° (при допустимой 20-22 C°), относительная влажность - $37,6 \pm 3,46\%$ (при допустимой 40-60%), в кабинете № 225, 316 - $24,4 \pm 0,23$, $24,7 \pm 0,23$ C° (при допустимой 18-24 C°).

- Результаты лабораторных исследований микроклимата и световой среды, проведенные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», в соответствии с представленным экспертным заключением № 5848-17 от 23.10.2018г., не соответствуют таб.2 п.33,35,111,173 п.33 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинский блок расположен на 1 этаже, состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, кабинета стоматолога, изолятор отсутствует. Оборудование кабинета врача: стол, ростомер, весы медицинские, кушетка, холодильник, шкаф аптечный, шкаф для документов, процедурный столик. Температура в холодильнике - + 5 градусов.

Санитарно - техническое состояние удовлетворительное.

Пищеблок работает на сырье.

Представлен гражданско-правовой договор на оказание услуг горячего питания обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Мытищи Московской области в 2018 году с ООО «Комбинат питания» (ОГРН 1155038000700; юридический адрес: 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.37а).

Представлено примерное меню для обучающихся на 2018 год в возрасте 7-11 и 11-18 лет, меню утверждено, соблюдается.

Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока оформлены. Медосмотр и очередное гигиеническое обучение пройдены своевременно. Спецодежда, полотенца для рук имеются. Полотенец и ветоши достаточно. Чистящие, моющие средства в достаточном количестве. Дезинфекционная обработка в складских помещениях проводится по договору 1 раз в месяц.

Документация: бракеражный журнал готовых блюд и журнал бракеража продовольственного сырья, поступающего на пищеблок ведутся. На мясо представлено ветеринарное свидетельство.

По записям в бракеражном журнале готовых блюд меню разнообразное.

Оборудование учебных помещений

Учебная мебель в хорошем состоянии. Учебная мебель промаркирована. Расстановка соблюдается.

Воздушно – тепловой режим

Система отопления централизованная.

Режим проветривания в учебных помещениях и в рекреациях соблюдается.

Акт проверки эффективности работы вентсистем представлен.

Естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение учебных кабинетов двухстороннее. Светопроемы оборудованы тканевыми и тюлевыми шторами. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами.

Системы водоснабжения (холодная, горячая вода), канализования, централизованные.

Организация учебного процесса.

Обучение в школе осуществляется в одну смену. Учебная неделя – 5-ти дневная. Начало уроков в 9.00, максимально до 14.40. В 15.00 начинаются факультативные занятия, работают группы продлённого дня.

Продолжительность уроков по 45 минут; перемен – по 10 минут. Две большие перемены по 20 минут.

Учебное расписание составлено в соответствии с базисным планом. Недельная учебная нагрузка не превышает гигиенических нормативов. Анализ учебного расписания по таблице Сивкова И.Г. прилагается.

При обследовании расписания выявлены следующие замечания:

- Не организован облегченный учебный день в четверг или пятницу для всех классов, что является нарушением требований п.10.16 приложения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Организация медицинского обслуживания

Медицинское обслуживание осуществляют:

Врач: Галинова Жасмин Нуримановна; прием осуществляется в прививочные дни.

Медсестра: Скугарева Людмила Валентиновна.

Медосмотр сотрудников: Данными по медосмотру сотрудниками занимается педагог, медицинские работники не принимают участия в оценке правильности и своевременности прохождения медосмотра сотрудниками образовательного учреждения.

Количество работающих в школе – 72 человека, на проверку представлены 72 медкнижки.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- Спортивное ядро не организовано, спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, для игр в ручной мяч) отсутствуют, что является нарушением п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».
- Поле для игровых видов спорта и беговая дорожка покрыты асфальтом, что травмоопасно. Отсутствует синтетическое и полимерное покрытие, которое изготовлено из материалов, безвредных для здоровья детей, что является нарушением требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».
- Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость образовательного учреждения, предусмотренного проектом на 650 человек, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».

- Соответственно площадь на одного учащегося ниже нормируемой, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Отсутствуют ячейки для обуви, что является нарушением требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».
- В малом спортивном зале требуется ремонт, стены, потолок, пол не ровные, с дефектами, с отслоившейся краской, не позволяющим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
- В холле 4 этажа пол неровный, с буграми, что приводит к появлению механических повреждений и дефектов, что является нарушением требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах».
- Не организован облегченный учебный день в четверг или пятницу для всех классов, что является нарушением требований п.10.16 приложения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – **МБОУ СОШ № 29**

- В соответствии с представленным экспертным заключением № 5848-17 от 23.10.2018г. и результатами лабораторных исследований микроклимата и световой среды (протоколы лабораторных испытаний № ЛКО-4594 от 18.10.2018г., №ЛКО-4628 от 19.10.2018г., №ЛКО-4562 от 17.10.2018г.), проведенные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», не соответствуют таб.2 п.33,35,111,173 п.33 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – **МБОУ СОШ № 29**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения № 5485-20 от 28.09.2018 года.;
- протокол об административном нарушении от 30.10.2018 года;
- уведомление о составлении протокола от 17.09.2018 года;
- определение о рассмотрении дела от 30.10.2018 года;
- приказы о назначении на должность;
- уставные документы, ИНН, ОГРН;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области Третьякова Юлия Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №29

Здравенко И.В. Здравенко

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«30» октября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ - _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)